



Montageanweisung für:  
Instrukcja montażu dla:




## SRA 50

### Montage / Montaż

#### Vorbereitung / Przygotowanie



Sollbruchstelle SR-RV 50 Muffe  
*Linia przełamania dla rur przepustowych 50mm*




- 1) Schutzrohrabmessung feststellen.
- 2) Bei KKR-Muffe  $\varnothing 50$  und KKR 50x1,8 Spitzende sind keine Änderungen vorzunehmen.
- 3) Bei Schutzrohr-Rohrvortrieb (SR-RV)Muffe  $\varnothing 50$  innenliegend und KKR 50x4,7 das Gehäuse an gekennzeichnetener Sollbruchstelle abtrennen.
- 1) Określ wymiar rury ochronnej.
- 2) Dla rur kablowych kielichowych  $\varnothing 50$  oraz króćców rur 50x1.8 (gr. ścany) nie ma potrzeby adaptacji uszczelnienia.
- 3) Dla rur przepustowych  $\varnothing 50$  (wew.) oraz rur kablowych 50x4,7 odetnij element wzdłuż linii przełamania.

#### Abdichtung bei einem Kabel / Uszczelnienie rury względem kabla



- 4) Kabeldurchmesser feststellen und Schaumstoffkörper anpassen.  
Kabeldurchmesser  $\leq 12\text{mm}$ : keine Veränderung des Schaumstoffkörpers.  
Kabeldurchmesser  $\leq 20\text{mm}$ : innere Lage des Schaumstoffkörpers entfernen.  
Kabeldurchmesser  $> 20\text{mm}$ : Schaumstoffkörper nach Anforderung anpassen.  
Gitter im Gehäuse mit Seitenschneider an der Sollbruchstelle entfernen.
- 5) Gehäuse mit Schaumstoffkörper über Kabel klappen und komplett in das Schutzrohr schieben.
- 4) Ustal średnicę kabla i dopasuj materiał piankowy.  
Średnica kabla  $\leq 12\text{mm}$ : nie ma potrzeby adaptacji materiału piankowego.  
Średnica kabla  $\leq 20\text{mm}$ : usuń wewnętrzny pierścień materiału piankowego.  
Średnica kabla  $> 20\text{mm}$ : dopasuj materiał piankowy. Dopasuj ramki obudowy do śr. kabla wycinając nadmiar ramki w punkcie przełamania.
- 5) Zaciśnij obudowę wraz z materiałem piankowym wokół kabla i wsuń całość wzdłuż kabla do otworu rury.

Reststück Schaumstoffkörper  
Nadmiar materiału piankowego



- 4) Kabeldurchmesser feststellen und Schaumstoffkörper anpassen.
- 5) Schaumstoffkörper nach Anforderungen anpassen und das Reststück des Schaumstoffkörpers zwischen die Kabel klemmen.
- 6) Gehäuse mit Schaumstoffkörper über Kabel klappen und komplett in das Schutzrohr schieben.
- 4) Ustal średnice kabli i dopasuj materiał piankowy.
- 5) Dostosuj materiał piankowy do potrzeb uszczelnienia przestrzeni wokół kabli i zaciśnij pozostały kawałek materiału piankowego między kablami.
- 6) Zaciśnij obudowę wraz z materiałem piankowym wokół kabla i wsuń całość wzdłuż kabla do otworu rury.

### Allgemeine Daten / Opis ogólny

Beschreibung / Opis	Schutzrohrabdichtung SRA 50 zum sanddichten Verschluss von SR-RV Ø50 und Kabelrohren 50x4,7. Uszczelnienie ochronne SRA 50 do ochrony końców rur przepustowych Ø50 i kablowych 50x4.7 przed wnikaniem piachu i innych cząstek stałych.
Artikel / Artykuł	SRA 50
Verpackungseinheit / Opakowanie	24 St. / szt.
Telekom Material Nr./ Kod produktu TELKO	40018619
Art.-Nr. / Nr artykułu	4271
Entsorgung	Zur Wiederverwertung ist die SRA zu zerlegen. Das Gehäuse aus PE-HD der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, Schaumstoffkörper im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.
Utylizacja	SRA należy zdemontować w celu recyklingu. Obudowę PE-HD przekazać do odpowiedniego zakładu recyklingu, piankowy korpus wyrzucić do odpadów domowych. Żaden z materiałów nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych i środowiska. Produkty systemu gabocom są ze sobą kompatybilne. Stosowanie produktów stron trzecich z produktami systemu gabocom może prowadzić do uszkodzeń, również gdy produkty spełniają te same specyfikacje. Łącząc produkty różnych producentów, musisz sprawdzić ich działanie i kompatybilność z konkretnym zastosowaniem.

gabo Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

M 01  
Zatwierdził: MK  
Data: 14.12.2016  
Wydanie: 6

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność i kompletność danych i informacji. Dokument może być zmieniany i uzupełniany, bez wcześniejszego powiadomienia. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody w następstwie powyższego jest wykluczona.